



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003780/FNOC/CIT/2019/4775
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 2, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Aug 20, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST FRANCIS CO ED SCHOOL
आवेदक का पता / Applicant Address : ARCH DIOCESE OF BHOPAL 33, AHMEDABAD PALACE BHOPAL 462001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 14 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 17040 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : ST. FRANCIS CO-ED SCHOOL KH. NO 319, 320/1, 321/1, 314/ TEH- HUZUR BHOPAL
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :


टिप्पणी / Remarks:

प्रति,

आर्च डाईसिस ऑफ भोपाल,

33, अहेमदाबाद पैलेस,

भोपाल (म.प्र.)


Principal
St. Francis Co-Ed School
Barrai, Bhopal-462047

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000003780 - आर्च डाईसिस ऑफ भोपाल, 33, अहेमदाबाद पैलेस, भोपाल द्वारा ख.नं. 319,320/1, 321/1, 314/3, 317, ग्राम बरई, तह. हुजूर, जिला भोपाल के 17040 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 14 मी. शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत आर्च डाईसिस ऑफ भोपाल, 33, अहेमदाबाद पैलेस, भोपाल द्वारा ख.नं. 319,320/1, 321/1, 314/3, 317, ग्राम बरई, तह. हुजूर, जिला भोपाल के 17040 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 14 मी. शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate


जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003780/FNOC/CIT/2019/4775

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 2, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Aug 20, 2019

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST FRANCIS CO ED SCHOOL

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.


Principal
St. Francis Co-Ed School
Barrai, Bhopal-462047



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003780/FNOC/CIT/2019/4775

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 2, 2019

जावक की तिथि / Dispatch Date : Aug 20, 2019

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST FRANCIS CO ED SCHOOL

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.


20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.


Principal
St. Francis Co-Ed School
Barrai, Bhopal-462047

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्ते फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003780/FNOC/CIT/2019/4775

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 2, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Aug 20, 2019

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST FRANCIS CO ED SCHOOL

(अग्निशमन अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

LAXMAN
SINGH
BAGHEL

Digitally signed by
LAXMAN SINGH
BAGHEL
Date: 2019.08.20
17:58:02 -12'00'

अधीक्षण यंत्री,
Superintendent Engineer
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
Urban Administration & Development
म.प्र.,भोपाल
M.P., Bhopal

Principal
St. Francis Co-Ed School
Barrai, Bhopal-462047